

Bescheinigung
Nr. **BAU 21080**
vom 15.03.2021

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers: thyssenkrupp Infrastructure GmbH
(Auftraggeber) Ottostraße 30
41836 Hückelhoven-Baal

Produktbezeichnung: **Grabenverbaueinheit aus Stahl, randgestützt**

Typ: **Magnum E 78**

Prüfgrundlage: EN 13331-2:2002
EN 13331-1:2002
DIN 4124:2012

Zugehöriger Prüfbericht:

Weitere Angaben: Plattenlängen 3,15 m / 3,40 m
Plattenhöhen 4,00 m / 2,00 m
Folgebescheinigung zu Nummer: 16032-ET.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Maximale Erddruckbelastung 34,1 kN/m²
Zulässige Grabentiefe 6,00 m

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens ist gültig bis: **09.03.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

